



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПЕТРОВСКОМУ, АТКАРСКОМУ И ЕКАТЕРИНОВСКОМУ РАЙОНАМ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail: gpn52@gamchb.saratov.ru
ул. Ломоносова 11 А, г. Петровск, Саратовская область, Россия, 412540 Тел 8-845-55-2-81-36.

Предписание №34/1/22

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению – средняя общеобразовательная школа с. Марфино Аткарского района города Аткарска Саратовской области

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору от 29.03.2021 года №34, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «12» апреля 2021 года по 15 ч. 00 мин. «20» апреля 2021 года государственным инспектором Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору Прокофьевым С.А., проведена плановая выездная проверка в помещениях и зданиях МОУ - СОШ с. Марфино Аткарского района Саратовской области расположенных по адресам: Саратовская обл., Аткарский р-н, с. Марфино ул. Школьная, д.28, Саратовская обл., Аткарский р-н, с. Марфино ул. Школьная, д.30 совместно с директором МОУ – СОШ с. Марфино Аткарского района Саратовской области Кирилловой С.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы не обеспечена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты	п.13 ППП в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	10.08.2021	
2	В здании детского сада не обеспечена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты	п.13 ППП в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	10.08.2021	
3	В здании школы в пожарном кране пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу	п.50 ППП в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2021г.	10.08.2021	
4	Помещение спортзала на первом этаже в здании школы не оборудовано датчиками	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, п.1 ст.83 ФЗ от 22 июля 2008г. N123-ФЗ	10.08.2021	

	автоматической пожарной сигнализации	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.9, таблица А1, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»		
5	В помещении детского сада в помещении кухни пожарный извещатель автоматической пожарной сигнализации закрыт защитным колпачком (пожарный извещатель при пожаре своевременно не сможет подать сигнал «пожар»)	п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	10.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Петровского, Аткарского и Екатериновского районов
Саратовской области по пожарному надзору
С.А. Прокофьев

«20» апреля 2021г.



Предписание для исполнения получил(а): Директор МОУ-СОШ с. Марфино
Кириллова С.Б.

«20» апреля 2021г.